



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA**

w MIELCU

ul. M. Skłodowskiej 8; 39-300 Mielec, tel.: 17 586 33 43; tel/fax: 17 586 30 21; e-mail: pss@pis.mielec@pis.gov.pl

PSK.443.8.11.47.2016

URZĄDOWY	
w Tuszowie Narodowym, Mielec, 2016-12-28	
Wpl. dnia:	29-12-2016
Nr.....	zł.....
Podpis.....	

**DECYZJA**

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz.U.2015.1412 z późn. zm.)
- art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U.2016.23 z późn. zm.)
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz.U.2015.139 z późn. zm.)
- § 16 ust. 1 pkt 6, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2015.1989)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań/pomiarów Nr SB/08051/02/2016 z dnia 25 luty 2016 r.; Nr SB/08459/02/2016 z dnia 26 luty 2016 r.; Nr 23/S/PHK/2016 z dnia 8 marca 2016 r.; Nr 20/N/PHK/2016 z dnia 24 maja 2016 r.; Nr 31/N/PHK/2016 z dnia 22 września 2016 r.; Nr OLS.LAI.9052.3.172.2016 z dnia 28 września 2016 r.; Nr OLT.LAI.9052.2.59.2016 z dnia 3 października 2016 r.; Nr HK.380.2016 z dnia 29 września 2016 r. oraz Nr OLR.LHK.9052.1.550.2016 z dnia 7 października 2016 r. dotyczącymi wodociągu sieciowego Jaślany

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu**

**stwierdza**

**przydatność wody do spożycia.**

**UZASADNIENIE**

W dniach 23 maj i 19 wrzesień 2016 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ze stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych w SUW Jaślany 238A, Szkoła Podstawowa Tuszów Narodowy 231, Szkoła Podstawowa Grochowe 72, Szkoła Podstawowa Czajkowa 60 pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych. Ponadto w dniach 19 luty i 7 marca 2016 r. w ramach kontroli wewnętrznej ze stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych w SUW Jaślany 238A, Szkoła Podstawowa Malinie 220 pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych.

Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego w w/w punktach poboru próbek wody oraz monitoringu przeglądowego – Szkoła Podstawowa Malinie 220, Szkoła Podstawowa Czajkowa 60, odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Wójt Gminy Tuszów Narodowy jest zobowiązany do poinformowania mieszkańców o dobrej jakości wody z wodociągu sieciowego Jaślany.**

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu orzeka jak w sentencji.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu, ul. M. Skłodowskiej 8 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
*[Signature]*  
mgr farm. Henryk Chmielek

### Otrzymują:

1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jaślanach 238A, 39-332 Tuszów Narodowy
2. a/a

### Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Tuszów Narodowy, Tuszów Narodowy 39-332 Tuszów Narodowy 225

Sprawę prowadzi:  
Lucyna Żelasko  
e-mail: psse.mielec@pis.gov.pl