

Tuszów Narodowy dn. ....

Imię i nazwisko .....

adres .....

## ZAKRES OBOWIĄZKÓW WŁAŚCICIELA/UŻYTKOWNIKA BUDYNKU

### 1. Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w kotłowni wg. następujących wytycznych:

Nawiew o powierzchni otworów min. 200 cm<sup>2</sup>. Należy wykonać czerpnię w ścianie zewnętrznej i kanał nawiewny typu „Z”. Czerpnię zabezpieczyć siatką. Wywiew wykonać kanałem o przekroju nie mniejszym niż 14x14 cm z otworem wlotowym pod sufitem pomieszczenia kotłowni, wyprowadzony ponad dach. Kanał wywiewny i nawiewny nie mogą mieć urządzeń do zamykania. Wlot i wylot zabezpieczyć siatką.

Po wykonaniu w/w prac użytkownik powinien uzyskać opinię kominiarską w zakresie prawidłowego działania wentylacji oraz prawidłowego montażu i drożności przewodów dymowych, co jest warunkiem niezbędnym do uruchomienia i eksploatacji kotła. Kopię protokołu należy przekazać wykonawcy kotłowni.

### 2. Wykonanie instalacji elektrycznej dla kotła. Wytyczne:

- Kocioł powinien być podłączony do jednofazowej instalacji elektrycznej prądu przemiennego 230V, o stabilnej częstotliwości 50 Hz, o przebiegu sinusoidalnie zmiennym, przez gniazdko wyposażone w kołek ochronny,
- Kołek ochronny gniazdka powinien być połączony z instalacją ochrony przeciwporażeniowej,
- Instalacja powinna być zaopatrzona w elementy ochrony przepięciowej

Oświadczam że zapoznałem się z wymaganiami dotyczącymi instalacji elektrycznej jaka powinna być wykonana celem podłączenia kotła do gniazda 230 V i informuję że instalacja została wykonana zgodnie z zaleceniami Wykonawcy.

*Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z w/w zakresem obowiązków właściciela/użytkownika budynku i zobowiązuję do ich spełnienia.*

.....

data

podpis